

Legenda stato manutentivo infissi

Grado 0: gravemente deteriorato (necessaria sostituzione)

Grado 1: molto deteriorato (necessario ampio rifacimento)

Grado 2: deteriorato (necessaria sostituzione porzioni di infisso)

Grado 3: usurato (opportuna manutenzione)

Grado 4: in buone condizioni (valutare opportunità piccola manutenzione)

Grado 5: in stato ottimale

Stanza 127

Dotazione infissi

Persiane: 1 a doppia anta a libretto (grado 0-1); 1 a doppia anta a scorrimento (grado 0-1); 1 ad anta singola battente (grado 3).

Finestre: 2 a doppia anta (grado 3); 1 ad anta singola (grado 3).

Porte: 1 a doppia anta (grado 3).

Intervento di massima richiesto (per dettaglio vedi capitolato e lista interventi)

Persiane: Revisione meccanismi scorrimento, sostituzione integrale infissi.

Finestre: Revisione meccanismi apertura, riparazione parti ammalorate, verniciatura infisso e cornice.

Sostituzione vetri con vetri anti-infortunistici.

Porta: Eliminare graffi, sostituire parti ammalorate e riprendere il colore.



Persiana a scorrimento



Persiana a libretto




Persiana a scorrimento



Persiana libretto



Porta a doppia anta



Finestra ad anta singola

Stanza 126 a/b

Dotazione infissi

Persiane: 3 a doppia anta a scorrimento (grado 0-1);

Finestre: 3 a doppia anta (grado 2-3);

Porte: 1 a doppia anta (grado 3)

Intervento di massima richiesto (per dettaglio vedi capitolato e lista lavorazioni)

Persiane: Revisione meccanismi scorrimento, sostituzione integrale infissi.

Finestre: Revisione meccanismi apertura, riparazione parti ammalorate, verniciatura infisso e cornice.
Sostituzione vetri con vetri anti-infortunistici.

Porta: Eliminare graffi, sostituire parti ammalorate e riprendere il colore.



1^ Persiana a scorrimento



2^persiana a scorrimento



1^Persiana a scorrimento



Meccanismo scorrimento



Meccanismo scorrimento



Finestra a doppia anta



Finestra a doppia anta



Finestra a doppia anta



Porta a doppia anta

Stanza 125

Dotazione infissi

Persiane: 1 porta persiana a doppia anta a scorrimento (grado 2); 1 porta persiana fissa (decorativa) a doppia anta (grado 2)

Finestre: 1 porta finestra a doppia anta (grado 3);

Porte: 1 a doppia anta (grado 3)

Intervento di massima richiesto (per dettaglio vedi capitolato e lista interventi)

Persiane: Revisione meccanismi scorrimento, riparazione parti ammalorate, verniciatura infisso e cornice.

Finestre: Revisione meccanismi apertura, riparazione parti ammalorate, verniciatura infisso e cornice.

Sostituzione vetri con vetri anti-infotunistici.

Porta: Eliminare graffi, sostituire parti ammalorate e riprendere il colore.



Porta a doppia anta



Porta finestra a doppia anta



Porta persiana a doppia anta



Porta persiana centrale finta

Stanza 124

Dotazione infissi

Persiane: 1 porta persiana a doppia anta a scorrimento (grado 2);

Finestre: 1 porta finestra a doppia anta (grado 3);

Porte: 1 a doppia anta (grado 3)

Intervento di massima richiesto (per dettaglio vedi capitolato e lista interventi)

Persiane: Revisione meccanismi scorrimento, riparazione parti ammalorate, verniciatura infisso e cornice.

Finestre: Revisione meccanismi apertura, riparazione parti ammalorate, verniciatura infisso e cornice.

Sostituzione vetri con vetri anti-infotunistici.

Porta: Eliminare graffi, sostituire parti ammalorate e riprendere il colore.



Porta a doppia anta



Porta finestra a doppia anta



Porta persiana a doppia anta



Porta persiana (ultima)

Aula VIII

Dotazione infissi

Persiane: 3 persiane a doppia anta (una grado 2 – due grado 4);

Finestre: 3 finestra a anta singola (una grado 3 – due grado 5);

Porte: 1 a doppia anta (grado 4)

Intervento richiesto: solo su una persiana, una finestra e porta (vedi capitolato e lista interventi)

Persiane: Revisione meccanismi apertura, riparazione parti ammalorate, verniciatura infisso e cornice.


Finestre: Revisione meccanismi apertura, riparazione parti ammalorate, verniciatura infisso e cornice.

Sostituzione vetri con vetri anti-infotunistici (solo su una).

Porte: Rinfrescare il colore con vernice ad acqua.



Porta a doppia anta Persiana anta battente (grado 2) Persiana anta battente (grado 4) Persiana anta battente (grado 4)



Finestra grado 3

Finestra grado 3

Finestra grado 5

Finestra grado 5

Bagni n°1

Dotazione infissi

Finestre: 1 finestra a anta doppia (grado 4);

Porte: 1 porta a doppia anta, 1 porta ad anta singola con lucernaio (grado 3)

Intervento di massima richiesto (per dettaglio vedi capitolato e lista interventi)

Finestre: Verificare meccanismi apertura. Sostituzione vetri con vetri anti-infotunistici.

Porte: Eliminare graffi, sostituire parti ammalorate e riprendere il colore porta esterna; Solo pittura smalto ad acqua porta interna e lucernaio con una mano di vernice ad acqua.



Porta a doppia anta



Porta interna



Lucernaio porta interna



Finestra a doppia anta



Finestra a doppia anta

Bagni n°2

Dotazione infissi

Persiane: 1 persiana doppia anta (grado 3);

Finestre: 1 finestra doppia anta (grado 3);

Porte: 3 porte ad anta singola (grado 3)

Intervento di massima richiesto (per dettaglio vedi capitolato e lista interventi)

Persiane: Revisionare meccanismo apertura, riparazione parti ammalorate, verniciatura infisso e cornice.

Finestre: Revisionare meccanismo apertura, riparazione parti ammalorate, verniciatura infisso e cornice.

Sostituzione vetri con vetri anti-infortunistici.

Porta: Eliminare graffi, sostituire parti ammalorate e riprendere il colore solo porta esterna. Fornitura e posa in opera di nuove maniglia e serratura solo porta esterna.



Porta esterna bagno



persiana doppia anta



1^Finestra anta singola



2^Finestra anta singola

Firma per accettazione
