

### Legenda grado conservazione infissi

- Grado 0: gravemente deteriorato (necessaria sostituzione)
- Grado 1: molto deteriorato (necessario ampio rifacimento)
- Grado 2: deteriorato (necessaria sostituzione porzioni di infisso)
- Grado 3: usurato (opportuna manutenzione)
- Grado 4: in buone condizioni (valutare opportunità piccola manutenzione)
- Grado 5: in stato ottimale

### Aula VII

#### Dotazione infissi

- Persiane: 4 a doppia anta battente (grado 2-3);
- Finestre: 4 a doppia anta (grado 3);
- Porte: 1 a doppia anta (grado 4); 1 a doppia anta con porta finestra e porta persiana in legno (grado 2-3)

#### Intervento di massima richiesto (per dettaglio vedi capitolato e lista interventi)

- Persiane: nessun intervento.
- Finestre: nessun intervento.
- Porta (porta finestra con relativa porta persiana): Revisione meccanismo apertura, riparazione parti ammalorate, verniciatura infisso e cornice. Sostituzione vetri



Porta persiana



Porta persiana



Porta finestra

## Salette corridoio

### Dotazione infissi

Persiane: 8 a doppia anta battente (4 persiane lato bar [grado 3] – 4 persiane lato interno [grado 1-2]);

Finestre: 8 a doppia anta (7 finestre [grado 3] – 1 finestra lato interno [grado 1-2]);

Porte: 5 ad anta singola (grado 3).

### Intervento di massima richiesto (per dettaglio vedi capitolato e lista interventi)

Persiane: Revisione meccanismi apertura, riparazione parti ammalorate, verniciatura infisso e cornice.

Finestre: Revisione meccanismi apertura, riparazione parti ammalorate, verniciatura infisso e cornice. Sostituzione vetri con vetri anti-infortunistici.

Porte: Solo due mani smalto ad acqua



Finestra lato interno



Finestra lato bar



Porte lato interno



Porte lato bar



Persiane lato bar





Persiane lato interno

Firma per accettazione

---