SICUREZZA E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

SCOPO DEL PROGETTO

Lo scopo del progetto di alternanza scuola-lavoro “Sicurezza e manutenzione degli edifici scolastici”, è quello di capire come migliorare alcuni aspetti della nostra scuola, che possono mettere in pericolo la vita delle persone, presenti al suo interno. Un’ulteriore utilità di questo percorso, è far conoscere agli studenti una possibile strada da intraprendere in futuro e le norme di sicurezza affinchè vengano ridotti i rischi all’interno delle strutture. Altri fini del progetto sono: Imparare ad effettuare un sopralluogo, comprendere il concetto di ispezione, realizzare un report e presentare i risultati.



INTRODUZIONE

I pericoli all'interno di un edificio scolastico sono numerosi. Essi possono riguardare: l'impianto elettrico, le scale, le vie di fuga, le finestre, gli oggetti danneggiati, la mancata manutenzione o gli ascensori. Il progetto è iniziato con un incontro dove ci hanno spiegato come vivere in sicurezza e ci hanno illustrato il lavoro che saremmo andati ad eseguire. Ci siamo poi, trovati nuovamente per fare un resoconto delle attività svolte e per stabilire come avremmo presentato i risultati del nostro sopralluogo.

OGGETTO DELLA PRESENTAZIONE

Gli ambienti presi in considerazione dal nostro gruppo, per realizzare il lavoro di alternanza scuola sono:

- Aula autogestita
- Sala conferenze
- Servizi igenici

Problemi rilevati 1.2

Aula autogestita

I problemi rilevati all'interno della sala sono:

- La mancanza di areazione
- La mancanza dell'illuminazione d'emergenza
- L'impianto elettrico non a norma (cavi esposti)
- L'intonaco delle pareti danneggiato

Sala conferenze

I problemi rilevati all'interno della sala sono:

- La mancanza di areazione
- La mancanza dell'illuminazione d'emergenza
- L'impianto elettrico non a norma (cavi esposti)
- Non sono sempre presenti le bande antisdrucciolo

Problemi rilevati 1.2

Aula autogestita

- Oggetti che ostacolano il passaggio
- La mancanza dei presidi antincendio
- La mancanza di rilevatori fumi
- Gli arredi non sono in buono stato di conservazione
- Le uscite di emergenza non sono segnalate

Stima dei costi: 2450 euro

Sala conferenze

- L'intonaco dei termosifoni danneggiato
- I passaggi non sono abbastanza larghi
- I bordi della pedana della cattedra non sono segnalati

Stima dei costi: 3960 euro

CONCLUSIONE

Abbiamo rilevato alcuni rischi all'interno delle aule esaminate, appartenenti al nostro istituto. Le questioni da risolvere sono tante, i soldi però scarseggiano, quindi crediamo che inanzitutto vadano risolte le principali, ovvero quelle che mettono maggiormente in pericolo la vita e salute delle persone. Ciò che si potrebbe realizzare per tentare di eliminare questi problemi è:

-Realizzare serate in cui i partecipanti organizzano attività da svolgere insieme

-Assemblee dove vengono proposte idee da mettere in atto per risolvere il problema

-Raccogliere piccole somme da ogni persona che lavora o studia all'interno dell'edificio

Lavoro conseguito da:

Tiziana Marcelli, Ilaria Nisato e Chiara De Luca